

RSE BET  
 5 Passage du Puits Bertin  
 92110 Clichy-La-Garenne  
 Tél: 06.29.35.22.68

**BILAN DE PUISSANCE GENERAL**  
**Hôtel - Restaurant**  
**1 Rue de Paris**



Date:01/01/2019  
 Indice: A  
 Lot: Elec  
 Tension Réseau: 400V

Désignation	Quantité	P.U (KW)	Total P.U	Cos φ	P.(KVA)	Coef. Ku	P.Foiso.(VA)	Coef. Ks	Total	
									Total (KVA)	Total (KW)
Eclairage Spots	63	0,006	0,378	0,92	0,41	0,6	0,25	0,6	0,15	0,14
Eclairage Suspensions	27	0,116	3,132	0,92	3,40	0,6	2,04	0,6	1,23	1,13
Eclairage Lampes Chauffantes Cuisine	2	0,5	1	0,92	1,09	0,6	0,65	0,6	0,39	0,36
Prises de courant	45	0,2	9	0,92	9,78	0,5	4,89	0,4	1,96	1,80
Prises de courant terrasse	6	0,2	1,2	0,92	1,30	0,5	0,65	0,4	0,26	0,24
Chambre froide	1	7,5	7,5	0,92	8,15	1	8,15	1	8,15	7,50
Four	1	5	5	0,92	5,43	0,4	2,17	1	2,17	2,00
Plaques	1	8	8	0,92	8,70	0,4	3,48	1	3,48	3,20
Meuble réfrigéré	1	0,247	0,247	0,92	0,27	1	0,27	1	0,27	0,25
Armoire positive	1	0,35	0,35	0,92	0,38	1	0,38	1	0,38	0,35
Clim	1	2	2	0,92	2,17	0,8	1,74	1	1,74	1,60
BECS	1	1	1	0,92	1,09	0,7	0,76	1	0,76	0,70
Rideau d'air chaud	1	0,5	0,5	0,92	0,54	0,6	0,33	1	0,33	0,30
<b>TOTAL</b>									<b>21,26</b>	<b>19,56</b>
<b>TOTAL KVA</b>									<b>21,26</b>	<b>19,56</b>
<b>TOTAL KW</b>									<b>19,56</b>	<b>19,56</b>
<b>Coef. Réserve 10%</b>									<b>2,13</b>	<b>1,96</b>
<b>Total Puissance KVA</b>									<b>23,39</b>	<b>23,39</b>
<b>Total Puissance KW</b>									<b>21,52</b>	<b>21,52</b>
<b>Cos Phi total</b>									<b>0,92</b>	<b>0,92</b>

**Soit une intensité de: 33,76 A**